



TRANSPARÊNCIA OPERACIONAL - ETE HORTO					
Parâmetro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
DBO (mg/L)	29,00	52,00	27,60	21,00	50,00
DQO (g/L)	101,00	109,00	96,00	71,00	71,00
SST (mg/L)	80,00	4,00	84,00	< 2,00	< 2,00
Sólidos Sedimentáveis (mL/L)	< 0,10	0,30	0,10	0,10	0,10
pH	7,51	7,63	7,21	7,76	7,45
Oxigênio Dissolvido (mg/L)	1,04	7,09	5,18	7,91	5,45
Temperatura (°C)	29,40	27,20	24,00	26,90	21,90
Coliformes	2,00E+03	5,70E+03	7,20E+05	1,60E+04	8,30E+02
Eficiência ETE	83,70	83,75	84,20	93,46	92,00

*** Resultados obtidos a partir dos laudos disponibilizados pelo laboratório contratado Ecosystem Análises Ambientais**