



## TRANSPARÊNCIA OPERACIONAL - ETE SAMAMBAIA

Parâmetro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
DBO (mg/L)	34,20	23,00	12,60	29,00	26,60
DQO (g/L)	119,00	46,00	44,00	97,00	38,00
SST (mg/L)	72,00	< 2,00	16,00	< 2,00	< 2,00
Sólidos Sedimentáveis (mL/L)	0,20	< 0,10	0,50	1,50	1,50
pH	7,07	7,06	7,21	6,50	7,11
Oxigênio Dissolvido (mg/L)	1,20	7,08	5,13	3,58	5,98
Temperatura (°C)	30,30	27,90	22,00	28,30	25,60
Coliformes	4,50E+05	5,40E+05	5,30E+05	3,00E+02	3,60E+03
Eficiência ETE	80,30	86,23	91,10	89,72	92,68

\* Resultados obtidos a partir dos laudos disponibilizados pelo laboratório contratado Ecosystem Análises Ambientais