



RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA 2026 - Poços

Resumo dos resultados das análises de qualidade da água no sistema de distribuição: Tabelas da Portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021.
Valores médios.

	VMP	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Coliformes Totais (NMP/100 mL)	Ausência em 100 mL	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Coliformes Fecais (NMP/100 mL)	Ausência em 100 mL	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
pH (recomendado entre 6,0 a 9,5)	9,5	6,32	6,62	6,38	6,37	6,45	6,30	6,55
Fluoreto (mg/L)	0,60 a 0,80	0,76	0,74	0,70	0,69	0,79	0,78	0,75
Cloro livre (mg/L)	5	1,12	1,15	1,20	1,02	1,01	0,86	1,09
Cor aparente (uH)	15	3,41	2,71	3,52	5,36	7,18	5,19	3,82
Turbidez (uT)	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10

* Resultados obtidos a partir dos laudos disponibilizados pelo laboratório contratado Suprema Analítica

Mariana Gouveia Furlan
Responsável Técnica do SAAESP