SAAESP
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

TRANSPARÊNCIA OPERACIONAL - ETE HORTO

Parâmetro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
DBO (mg/L)	29,00	52,00	27,60	21,00	50,00	2,20	84,00	20,50	62,30
DQO (g/L)	101,00	109,00	96,00	71,00	71,00	12,00	280,00	72,00	219,00
SST (mg/L)	80,00	4,00	84,00	< 2,00	< 2,00	<2,00	124,00	< 2,0	16,00
Sólidos Sedimentáveis (mL/L)	< 0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	<0,1	4,00	1,50	0,50
pH	7,51	7,63	7,21	7,76	7,45	6,72	7,55	8,40	7,07
Oxigênio Dissolvido (mg/L)	1,04	7,09	5,18	7,91	5,45	5,02	5,92	8,90	4,60
Temperatura (°C)	29,40	27,20	24,00	26,90	21,90	22,30	20,80	24,80	24,90
Coliformes	2,00E+03	5,70E+03	7,20E+05	1,60E+04	8,30E+02	6,80E+03	9,60E+02	6,00E+02	6,10E+02
Eficiência ETE	83,70	83,75	84,20	93,46	92,00	78,18	80,00	79,40	68,40

*** Resultados obtidos a partir dos laudos disponibilizados pelo laboratório contratado Ecosystem Análises Ambientais**

Mariana Gouveia Furlan
Responsável Técnica do SAAESP