SAAESP
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

TRANSPARÊNCIA OPERACIONAL - ETE SAMAMBAIA

Parâmetro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
DBO (mg/L)	34,20	23,00	12,60	29,00	26,60	2,50	34,10	19,60	20,20
DQO (g/L)	119,00	46,00	44,00	97,00	38,00	15,00	147,00	69,00	71,00
SST (mg/L)	72,00	< 2,00	16,00	< 2,00	< 2,00	112,00	76,00	4,00	< 2,0
Sólidos Sedimentáveis (mL/L)	0,20	< 0,10	0,50	1,50	1,50	2,00	3,00	< 2,0	1,50
pH	7,07	7,06	7,21	6,50	7,11	5,98	6,70	7,78	6,95
Oxigênio Dissolvido (mg/L)	1,20	7,08	5,13	3,58	5,98	5,06	5,82	8,40	6,70
Temperatura (°C)	30,30	27,90	22,00	28,30	25,60	24,30	24,10	23,60	20,70
Coliformes	4,50E+05	5,40E+05	5,30E+05	3,00E+02	3,60E+03	9,00E+03	7,80E+02	6,40E+02	5,70E+02
Eficiência ETE	80,30	86,23	91,10	89,72	92,68	64,00	74,00	91,10	79,66

*** Resultados obtidos a partir dos laudos disponibilizados pelo laboratório contratado Ecosystem Análises Ambientais**

Mariana Gouveia Furlan
Responsável Técnica do SAAESP