SAAESP
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

RELATÓRIO ANUAL DE QUALIDADE DA ÁGUA 2026 - ETAs

Resumo dos resultados das análises de qualidade da água no sistema de distribuição: Tabelas da Portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021. Valores médios.

	VMP	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Coliformes Totais (NMP/100 mL)	**Ausência em 100 mL**	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
Coliformes Fecais (NMP/100 mL)	**Ausência em 100 mL**	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
pH (recomendado entre 6,0 a 9,5)	**9,5**	6,61	6,95	6,79	7,01	6,87	6,84	6,88	7,00	6,81
Fluoreto (mg/L)	**0,60 a 0,80**	0,68	0,72	0,73	0,63	0,69	0,73	0,68	0,74	0,67
Cloro livre (mg/L)	**5**	0,88	1,12	0,91	0,98	1,13	1,09	1,19	1,27	0,99
Cor aparente (uH)	**15**	6,21	4,62	4,29	7,97	7,22	4,24	6,47	7,32	5,53
Turbidez (uT)	**5**	0,10	0,11	0,10	0,10	0,16	0,13	0,11	0,10	0,10

*** Resultados obtidos a partir dos laudos disponibilizados pelo laboratório contratado Suprema Analítica**

Mariana Gouveia Furlan
Responsável Técnica do SAAESP